



- UWAGI:**
- Projektowaną iglicę odgromową przylączyć do istn. zwodów poziomych instalacji odgromowej budynku.
 - Wykonywane połączenia zabezpieczyć przed korozją.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<				
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY OSOBOWEJ I SCHODÓW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Investor: POWIAT STALOWOWOLSKI ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola	Adres: 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 12, działka nr ewid. 33			
Nazwa rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA				
	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 22
PROJEKTANT inż. Adam HARA	230/TBG/94		03/2013	Skala: 1:100
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. ROLEK	PPK/0074/POOE/05		03/2013	