RZUT II PIĘTRA

1:50



OZNACZENIA:

- woda zimna
- woda ciepła
- kanalizacja sanitarna
- woda p.poż.
- HP25 — projektowane hydranty HP25
- HP25 — istniejące hydranty HP25 do wymiany na nowe

Uwaga:

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. projektu architektonicznego
2. Instalację wodną wykonać z rur PP PN 16 zgrzewanych mufowo
3. Instalację wodną w pomieszczeniach prowadzić podtynkowo
4. Instalację wody zimnej izolować termicznie otuliną FRZ grubości 9mm, ciepłą gr.20 mm
5. Instalację p.poż. izolować termicznie otuliną FRZ grubości 6 mm
6. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC łączonych na wcisk
7. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach na wys. 30 cm zakończyć wywiewną kanalizacyjną

Wykonawca dokumentacji projektowej:	USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE mgr inż Robert Gaeda 37-464 Stalowa Wola, ul. Parkowa 4 tel. 728 118 871, e-mail:robgae@interia.pl		
Inwestor:	POWIAT STALOWOWOLSKI ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola		
Temat projektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 6-go PIĘTRA BUDYNKU NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ - INSTALACJE WOD-KAN, P.POŻ.		
Lokalizacja obiektu:	Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola dz. nr ewid. 33		
Projektował: mgr inż. Robert Gaeda	Nr. uprawnień: PKO/0232/POOS/12	Data: 03.2013 r.	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Piotr Pawłowski	Nr. uprawnień: PKO/0013/POOS/07	Data: 03.2013 r.	Podpis:
Tytuł rysunku: RZUT II - go PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN, P.POŻ	Skala rysunku: 1:50	Numer rysunku: 4	