


POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	HYDRANT NADZIEMNY DN 80 HAWLE 5053H4 – KOMPLET	1
2	STOPA POD HYDRANT DN80, N90°, HAWLE 290	1
3	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80, L=1000 mm, HAWLE 530	1
4	ZASUWA KOŁNIERZOWA DN80, HAWLE, 4000E2	1
5	OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW TYPU E2, HAWLE 9500E2	1
6	SKRZYŃKA ULICZNA TELESKOPOWA, HAWLE 2050	1
7	ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY, BLUTOP DN90 KXL90BE1E	1



Wykonawca dokumentacji projektowej:		USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE	
mgr inż. Robert Gazda		mgr inż. Robert Gazda	
37-464 Stalowa Wola, ul. Parkowa 7		37-464 Stalowa Wola, ul. Parkowa 7	
tel: 723 110 671, e-mail: robgaz@interia.pl		tel: 723 110 671, e-mail: robgaz@interia.pl	
Inwestor:		POWIAT STALOWOWOLSKI	
ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola		ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola	
Temat projektu:			
PRZYLĄCZE WODOCIĄGOWE DLA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
WRAZ Z PRZYLĄCZAMI DO HYDRANTÓW PRZECIWOŻAROWYCH			
Lokalizacja obiektu:			
Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola			
Projektował:		Nr. uprawnień:	Data:
mgr inż. Robert Gazda		PDK/0232/POOS/12	03.2013 r.
Sporządził:		Nr. uprawnień:	Data:
mgr inż. Piotr Pawłowski		PDK/0013/POOS/07	03.2013 r.
Tytuł rysunku:		Skala rysunku:	Numer rysunku:
WĘZEL HYDRANTOWY HP-W1		1:100	4