


POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	HYDRANT NADZIEMNY DN 80 HAWŁE 5053H4 – KOMPLET	1
2	STOPA POD HYDRANT DN80, N90°, HAWŁE 290	1
3	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80, L=1000 mm, HAWŁE 530	1
4	ZASUWA KOŁNIERZOWA DN80, HAWŁE, 4000E2	1
5	OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW TYPU E2, HAWŁE 9500E2	1
6	SKRZYŃKA ULICZNA TELESKOPOWA, HAWŁE 2050	1
7	ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA DN 80/100, HAWŁE 540	1
8	ŁĄCZNIK JEDNOKOŁNIERZOWY KOŁ., BLUTOP DN110 KXM11BUIF	1



W celu odwodnienia hydantu wyprowadzić
rurkę PE 32 do złoża składającego się z drobnego
żwiru owiniętego geowłókniną

Wykonawca dokumentacji projektowej:		USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE	
mgr inż. Robert Gazda		mgr inż. Robert Gazda	
37-464 Stalowa Wola, ul. Parkowa 7		37-464 Stalowa Wola, ul. Parkowa 7	
tel: 723 110 671, e-mail: robgaz@interia.pl		tel: 723 110 671, e-mail: robgaz@interia.pl	
Inwestor:		POWIAT STALOWOWOLSKI	
ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola		ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola	
Temat projektu:			
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO HYDRANTÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH			
Lokalizacja obiektu:		Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola dz. nr ewid. 33	
Projektował:		Data:	
mgr inż. Robert Gazda		03.2013 r.	
Nr. uprawnień:		Podpis:	
PDK/0232/POOS/12			
Sporządził:		Data:	
mgr inż. Piotr Pawłowski		03.2013 r.	
Nr. uprawnień:		Podpis:	
PDK/0013/POOS/07			
Tytuł rysunku:		Skala rysunku:	
WĘZEL HYDRANTOWY HP-W2		1:100	
		6	
		Numer rysunku:	