

Stalowa Wola 2014-09-04

Starosta Stalowowski

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15
(15) 643-36-17

**PROTOKÓŁ
GN.V.6630.588.2014**

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, oraz art. 28b ust. 4 pkt 6. Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) do zadań starosty należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole

Położenie inwestycji/adres/:

gmina : **STALOWA WOLA**

obręb : **3 Centrum**

Lokalizacja : **STALOWA WOLA ul. Przemysłowa dz. 1/2, 77/3,**

Przedmiot uzgodnienia /rodzaj sieci, przyłącza/ : **kanalizacja deszczowa, sieć elektryczna oświetlenia ulicznego**

Wnioskodawca:

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH
mgr inż. Andrzej Głąb
37-450 STALOWA WOLA
AL. JANA PAWŁA II 25A/812

Inwestor :

Powiat Stalowowski

37-450 STALOWA WOLA
Podleśna 15

Nazwa jednostki projektowej :

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH
mgr inż. Andrzej Głąb
37-450 STALOWA WOLA
AL. JANA PAWŁA II 25A/812

Data wpływu wniosku :2014-08-25

PROTOKÓŁ
GN.V.6630.588.2014

Uwagi i zalecenia :

1. Integralną częścią protokołu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników sieci uzbrojenia terenu.
4. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika danej sieci.
5. Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów rozdziału 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1989 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, gravimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).
6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.
7. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Uwagi i zalecenia dotyczące wniosku potwierdzone podpisami uczestników narady koordynacyjnej :

1. Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Kraków
Al. Piłsudskiego 35 /p. 202 35-001 Rzeszów

Projekt uzgadniam pozytywnie z uwagą:

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem Orange Polska S.A.

Inwestor jest zobowiązany zgłosić do TP prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonanie prac na sieci TP bez zgłoszenia jest naruszeniem własności TP i będzie zgłaszane organom ścigania.

Wiesław Piórkowski Główny Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Tel. +48 17 878 72 56 Kom. + 48 502 771 353 (uzgodniono pocztą elektroniczną).

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RDE Stalowa Wola

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem ostrożności, pod nadzorem pracowników RE Stalowa Wola., po uprzednim wyłączeniu napięcia.

Przebudowę i zabezpieczenie linii kablowych SN i nN wykonać zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi, w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy uzgodniony na posiedzeniu Komisji Oceny Prac Projektowych - Protokół nr 214/2012 z dnia 18.05.2012.

Jan Frania /podpis nieczytelny/

Z up. STAROSTY
mgr inż. Bronisław Drzazga
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

ciąg dalszy na stronie nr 3

**PROTOKÓŁ
GN.V.6630.588.2014**

3. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Tarnów. Zakład Sandomierz. RDG Stalowa Wola
Ponieważ zrealizowano odcinek sieci gazowej do JENNMAR - MEROL z przejściem przez drogę na wysokości hali produkcyjnej, którego nie ma na pierwotnym projekcie, RDG Stalowa Wola zastrzega sobie udział w protokole przekazania placu budowy przed przystąpieniem do realizacji.

Piotr Stańkowski /podpis nieczytelny/

4. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Na odcinku projektowanej ulicy Przemysłowej zrealizowano przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, których nie ma na pierwotnym projekcie. MZK Stalowa Wola zastrzega sobie udział w protokole przekazania placu budowy przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Stanisław Mierzwa /podpis nieczytelny/

5. Przewodniczący narady koordynacyjnej

Uzgodnienie dotyczy aneksu nr 1 do projektu opracowanego w 2012 roku i uzgodnionego w ZUD - opinia nr 237/2012 i stanowi uzupełnienie zapisów zawartych w tej opinii.

Przewodniczący

Z up. STAROSTY

mgr inż. Bronisław Drzazga
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami