


proj. tablica TB-P



- Uwaga:
- Istniejącą rozdzielnię skrzynkową należy zdemontować, a w jej miejsce zainstalować szafkę rozdzielczą U30/2 E, 72moduły, p/t, prod. ABB
 - Skrzynkę wyposażać w aparaturę modułową, jak na rysunku.
 - Istniejące obwody przełączyć do tablicy wykorzystując zabezpieczenia rezerwowe.
 - Układ pracy sieci: TN-S

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY								
HSW ZPT Sp. z o.o.		Nr arch. proj.:	PE-5645					
Skala:	Nr rys.:	5a		Stanowisko:	Nazwisko:	Podpis:	Data:	
SCHEMAT INSTALACJI. TABLICA TB-P (rys. zamienny)		Projektant:		J.Pyrkosz upr.E-87/00				04/2012
Przebudowa piwnic w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne		Sprawdził:		mgr inż. A.Latawiec (upr.PDK/0076/PODE/05)				04/2012