


SKALA 1:50

UWAGA:
Sposób podłączenia nagrzewnicy wodnej
w centrali wentylacyjnej pokazano na rys. 3844.10

Pomieszczenie mycia i dezynfekcji
1,19 pojemników na odpady medyczne
3,93 Płytki gresowe

Pomieszczenie składowania czystych
1,20 pojemników na odpady medyczne
2,45 Płytki gresowe

HSW ZPT Sp.z o.o.	Nr arch. proj.	PI-3644	Nr zamówienia				042/ZPT/2009
Skala 1:50	Nr rys.	3644.04	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
INSTALACJA C.O. RZUT PIWNIC			Projektant	mgr inż. J. Holody	PKK/0084 POOS/06		01.2010
Przebudowa piwnic w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Stalowej Woli.			Sprawdzający	mgr inż. A.Niedziela	138/Tbg/66		01.2010