

WYJAŚNIENIA Nr 2 do SIWZ

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli”
znak postępowania IMP-3431/15/2010.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak: IMP – 3431/15/2010 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli”

wpłynęły zapytania, jak poniżej:

- 1) Jakie należy przyjąć do wyceny słupy oświetleniowe, gdyż w projekcie podane są S-95, w zestawieniu materiałów podane są S-100P, a w opisie przedmiaru robót SRw/4 - proszę o podanie również producenta słupów oświetleniowych lub parametrów technicznych?
- 2) Proszę o podanie długości i typu wysięgnika?
- 3) Jaki należy przyjąć do wyceny typ opraw oświetleniowych i źródeł światła w projekcie podane są OUS 150W, w zestawieniu materiałów ACRON 250W RAL 3004, a w opisie przedmiaru robót AKRON 150W RAL 3004. Czy oprawy mają być wyposażone w redukcje mocy?

Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Ad.1. Należy przyjąć słup S 100 SW ocynkowany

Ad.2 . Należy przyjąć wysięgnik jednoramienny łukowy 1,5 m do S 100 SW typu ST-X

Ad.3. Należy przyjąć oprawę ACRON 100SR1 z redukcją mocy 150W kolor czerwony, źródło światła WLS 150W

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Robert Fila