

WYJAŚNIENIE NR 1 do SIWZ

**„ Roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15 ”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak : IMP.3431/12/2010 pn. „Roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 wpłynęło zapytanie, których treść brzmi jak poniżej :

Zapytanie : proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót :

1. poz. nr 10 – jakie okno aluminiowe czy PCV, ponadto przesuwne czy otwierane bo jest znaczna różnica w cenie
2. poz. nr 17 – czy na pewno są to metry kwadratowe
3. poz. nr 20 – ten KNR to drzwi stalowe

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :


ad. 1. okienko podawcze przesuwne z PCV o wym. około 1,10 x 1,00 z szybą bezpieczną P2

ad. 2 i ad. 3 – są to błędy pisarskie Zamawiającego

ad. 2 poz. 17 przedmiaru robót : zerwanie cokolik a z płytek – analogia
- jest 30,61 m2 powinno być 30,61 mb

ad. 3 poz. 20 przedmiaru robót : Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków –
dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów holu i przedsionka
- jest KNR 202 1204/1 powinno być KNR 401 1204/01

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU


Wiesław Siembida