



HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY
SPÓŁKA Z O.O.

37 - 450 STAŁOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1
tel.: Prezes Zarządu (0-15)8134631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./faks (0-15) 8134206

ANEKS Nr 1 do
EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO

Inwestor	Powiat Stalowowolski Ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola
Adres budowy	Ul. Kwiatkowskiego Działka nr ewid. 26/6 37-450 Stalowa Wola
Rodzaj opracowania	Ekspertyza stanu technicznego budynku warsztatów przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Autorzy opracowania				
Zakres opracowania		Tytuł zawodowy i nazwisko projektanta	Nr uprawnień	Podpis Data
Aneks do ekspertyzy stanu technicznego	Projektant	inż. Zbigniew Konopka	inż. budowlana ZBIGNIEW KONOPKA Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń w specj. konstr.-budowl. i w specjalizowanym zakresie w specjalizacji projektacyjnej Nr 33/Tbg/78, 48/Tbg/78 33,46/Tbg/78	 24.01.2012

telefony:

centrala : 81346-31

Pracownia budowlana: 8134202

Pracownia instalacyjna: 8134201

Pracownia elektryczna: 8134203

Pracownia technologiczna: 8134205

Do ekspertyzy stanu technicznego budynku warsztatów przy Centrum Edukacji Zawodowej Stalowej Woli wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział **WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE** otrzymuje następujące brzmienie:

Jak wynika z powyższego opisu technicznego konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym.

Stan pokrycia dachowego i świetlików kwalifikuje je do wymiany i przebudowy.

Stan drewnianych drzwi i okien również kwalifikuje do wymiany. Możliwa jest przebudowa budynku pod kątem przebudowy sal warsztatowych i dydaktycznych, co wiąże się z demontażem i montażem maszyn, wyburzeniem i budową ścianek, wymianą stolarki oraz przebudową dachu itp.

Możliwa jest również dobudowa kotłowni co nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo obiektu.

Stan techniczny konstrukcji nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa środowiska i ludzi tam przebywających.

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.

OPRACOWAŁ : inż. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78

inż. budownictwa ZBIGNIEW KONOPKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowl. bez ograniczeń w specj.
konstr.-budowl. i w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej
Nr 33/Tbg/78, 48/Tbg/78
Nr wp. POIIB PDK/BO/0281/01