



# HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.

37 - 450 STAŁOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1  
tel.: Prezes Zarządu (0-15)8134631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./faks (0-15) 8134206

## ANEKS Nr1 do EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO

Inwestor	Powiat Stalowa Wola Ul. Podleśna15 37-450 Stalowa Wola
Adres budowy	Ul. Kwiatkowskiego Działka nr ewid.26/6 37-450 Stalowa Wola
Rodzaj opracowania	Ekspertyza stanu technicznego budynku auli przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Autorzy opracowania				
Zakres opracowania	Tytuł zawodowy i nazwisko projektanta	Nr uprawnień	Podpis	Data
Aneks do ekspertyzy stanu technicznego	inż. Zbigniew Konopka	33,46/Tbg/78	inż. budownictwa ZBIGNIEW KONOPKA Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń w spec. konstr. budowl. i w ograniczonym zakresie Nr 33/Tbg/78, 46/Tbg/78 Nr wp. POK BO/0887/m	24.01.2012

telefony:

centrala : 81346-31

Pracownia budowlana: 8134202

Pracownia instalacyjna: 8134201

Pracownia elektryczna: 8134203

Pracownia technologiczna: 8134205

Do ekspertyzy stanu technicznego budynku auli przy Centrum Edukacji

Zawodowej Stalowej Woli wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział **WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE** otrzymuje następujące brzmienie:

Jak wynika z powyższego opisu technicznego konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym.

Stan pokrycia dachowego wymaga niezwłocznej ingerencji. Niezbędna jest również przebudowa koryt odwadniających.

Stan drewnianych drzwi i okien kwalifikuje do wymiany.

Możliwa jest przebudowa budynku pod kątem poprawy i przewidywanej zmiany właściwości użytkowych.

Stan techniczny konstrukcji nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa środowiska i ludzi tam przebywających.

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.

OPRACOWAŁ : inż. Zbigniew Konopka  
33,46/Tbg/78

inż. budownictwa ZBIGNIEW KONOPKA  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowl. bez ograniczeń w specj.  
konstr.-budowl. i w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
Nr 33/Tbg/78, 46/Tbg/78  
Nr wp. POiSB-PDK/BO/0281/01