istn. piony kanalizacyjne do likwidacji na wys. piętra
(pod stropem parteru zakończyć zaworem napowietrzającym)

C D E F G H J

11 10 9 8 7 6 5 4 3

Pracownia komputerowa
Magazyn wyswietlami
Magazyn gosp.
Sala komputerowa
pom. gosp.
wc
Umywalnia chłopców
Szatnia chłopców
Pom. techniczne
Sala lekcyjna
Pracownia elektroniki
Pracownia elektroniki
Pracownia elektroniki
Schowek
Pom. sprzątaczki
Pom. elektryka
Schowek
Pom. pomocnicze
Pom. pomocnicze
Sala lekcyjna
Umywalnia dz.
WC dz.
Natrysk personelu
Szatnia personelu
Pom. pomocnicze
Pom. elektryka
Schowek
Schowek
Pracownia elektroniki

Dz20 Dz20
proj. rurociągi prowadzić nad drzwiami
ø20
Dz20 Dz25 Dz32 Dz40 Dz20 Dz40
Dz20 Dz20 Dz20 Dz20 Dz20 Dz20 Dz20 Dz20
Dz20 Dz25 Dz32 Dz32
M M1

UWAGI:

1. Instalację wody sanitarnej zasilającej hydranty (oznaczenie średnic – ø) wykonać z rur stalowych, a instalacje wody zimnej, ciepłej i zmieszanej (oznaczenie średnic – Dz) z rur polipropylenowych (wg opisu techn.).
2. Instalacje wodne wykonać jako kryte, mieszacze obudować z zachowaniem dostępu dla osób upoważnionych.

OZNACZENIA:

- proj. rurociąg wody zimnej
- proj. rurociąg wody ciepłej
- proj. rurociąg wody zmieszanej
- proj. rurociąg wody sanitarnej hydrantowej
- M mieszacz c.w.u. typ PREMIX 55 Confort
- M1 mieszacz c.w.u. typ PREMIX 90 Confort
- proj. hydrant wewn. Ø25 z wężm półsztywnym
- 9 proj. pion kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym
- I istn. pion kanalizacyjny
- 1' proj. pion wody hydrantowej

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj. PI–3668	Nr umowy IMP 3431/4/2010				
Skala 1:100	Nr rys. 3668.03	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
RZUT PIĘTRA INSTALACJA WOD–KAN		Proj.	mgr inż. M.Chołody	PDK/0010/ POOS/07		08.2010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – – instalacja wod–kan		Spr.	mgr inż. A.Niedbała	136/Tbg/98		