



MAG-3 zawór odcinający Dn100

MD-2Z moduł sterujący

DEX-1,2 detektor(metan)o konstrukcji przeciwybuchowej
wysokość montażu nie niżej niż 30cm pod sufitem

SL-31 sygnalizator optyczno-akustyczny

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj.	PI-3674		Nr zlecenia			IMP3431/4/2010	
Skala	Nr rys.	3674.07		Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
AKTYWNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA INSTALACJI GAZOWEJ				Proj.	mgr inż. M.Mucha	114/Tbg/98		06.2010
				Spr.	mgr inż. A.Niedbała	136/Tbg/98		
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli								