


AKSONOMETRIA
INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO
1: 50



Oznaczenia:

— projektowane przewody gazu ziemnego

1 do palnika urządzenia grzewczo–nawiewowego kabiny lakierniczej o mocy 255 kW
zasysanie powietrza do spalania z zewnątrz
zużycie gazu G= 25,5 m³/h

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj. PI–3678	Nr zlecenia IMP 3431/4/2010				
Skala 1: 50	Nr rys. 3678.04	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO		Proj.	mgr. inż. M.Mucha	114/Tbg/98		08.2010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – instalacja gazu ziemnego		Spr.	mgr. inż. A.Niedbała	136/Tbg/98		