



UWAGA:

1. Dokładną rzędną przewodu kanalizacji ogólnospławnej ustalić w trakcie robót ziemnych i dostosować do niej głębokość projektowanej studzienki kanalizacyjnej.
2. Przykanalik prowadzić zachowując min. przykrycie gruntem 1,5m.

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj. PI-3675	Nr umowy IMP 3431/4/2010				
Skala 1:100	Nr rys. 3675.06	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
PROFIL PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ		Proj.	mgr inż. M.Chołody	PDK/0010/ P00S/07		08.2010
		Spr.	mgr inż. A.Niedbała	136/Tbg/98		
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Lakiernia – instalacja i przyłącza wod-kan						