


## ZASILANIE NAGRZEWNICY WODNEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ



1. POMPA WIŁO STRATOS 50/1-8 CAN 6/10
2. ZAWÓR TRÓJDROGOWY VTS DN80
3. FILTR SIATKOWY FS-1 DN65 100 oczek/cm<sup>2</sup>
4. STEROWNICA DLA CENTRAL NAW.-WYW.

ZPT Sp.z o.o.	Nr arch. proj.	PI-3670A		Nr umowy			
Skala	Nr rys.	3670A.02		IMP 3431/4/2010			
		Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	
SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY WODNEJ		Projektant	mgr inż. P.Rydakodym	188/Tbg/93		08.2010	
PRZEBUDOWA AULI CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STAŁOWEJ WOLI - WENTYLACJA		Sprawdzający	mgr inż. A.Niedbała	136/Tbg/98			