


AKSONOMETRIA  
INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO  
1:50



Oznaczenia:

———— projektowane przewody gazu ziemnego

**1** Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 200 o mocy 370 kW  
zasysanie powietrza do spalania z zewnątrz  
zużycie gazu  $G = 13,4 \div 40,3 \text{ m}^3/\text{h}$

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj.	PI-3674	Nr zlecenia IMP 3431/4/2010				
Skala 1:50	Nr rys.	3674.04	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO			Proj.	mgr inż. M.Mucha	114/Tbg/98		08.2010
			Spr.	mgr inż. A.Niedbala	136/Tbg/98		
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - instalacja gazu ziemnego							