


PRZEKRÓJ E-E 1:50



9	Wyrzutnia dachowa typ D-160	1 szt.	Klimawent
8	Podstawa dachowa typ BII-160	1 szt.	Klimawent
7	Przewód elastyczny typ G-EX1-150	~3m	Klimawent
6	Redukcja typ ZR160/150	2 szt.	Klimawent
5	Wentylator typ WP-5-E/Ex	1 szt.	Klimawent
4	Wspornik do montażu wentylatorów WBN-160	1 szt.	Klimawent
3	Redukcja typ ZR160/100	1 szt.	Klimawent
2	Przewód elastyczny typ G-EX1-100 l=5m	1 szt.	Klimawent
1	Ssawka typ AN-100	1 szt.	Klimawent
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Producent

ZPT Sp.z o.o.	Nr arch. proj.	PI-3670	Nr umowy					IMP 3431/4/2010
Skala	Nr rys.	3670.09	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	
1:50								
PRZEKRÓJ E-E wentylacja miejscowa			Projektant	mgr inż. J.Holody	PDK/0084/ /PO08/06		08.2010	
PROJEKT PRZEBUDOWY CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STAŁOWEJ WOLI - WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEMNO-WYWIEWNA			Sprawdzający	mgr inż. A.Nadział	138/Tig/08			