


BUDYNEK LAKIERNI – RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
1:50



Oznaczenia:

— projektowane przewody gazu ziemnego

- 1 do palnika urządzenia grzewczo–nawiewowego kabiny lakierniczej o mocy 255 kW
zasysanie powietrza do spalania z zewnątrz
zużycie gazu G= 25,5 m³/h

HSW ZPT Sp.żo.o.	Nr arch. proj. PI-3678	Nr umowy IMP 3431/4/2010			
Skala 1:50	Nr rys. 3678.03	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis Data
RZUT POZIOMY INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO		Proj.	mgr inż. M.Mucha	114/Tbg/98	08.2010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Lakiernia – instalacja GAZU ZIEMNEGO		Spr.	mgr inż. A.Niedbala	136/Tbg/98	