

UWAGI:

1. Instalację wody sanitarnej zasilającej hydranty (oznaczenie średnic – ø) wykonać z rur stalowych, a instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (oznaczenie średnic – Dz) z rur polipropylenowych (wg opisu techn.).
2. Istniejące hydranty należy przepiąć do proj. rurociągu wody sanit. hydrantowej włączonego do instalacji wody sanitarnej za istn. zestawem wodomierzowym.
3. Proj. rurociągi rozprowadzające wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej prowadzić na wys. ~2,6m (pod kablami elektrycznymi).

OZNACZENIA:

- proj. rurociąg wody zimnej
- proj. rurociąg wody ciepłej
- proj. rurociąg cyrkulacji
- proj. rurociąg wody sanitarnej hydrantowej
- istn. rurociąg wody zimnej
- istn. rurociąg wody ciepłej
- istn. rurociąg cyrkulacji
- proj. hydrant wewn. ø25 z wężem półsztywnym
- proj. pion kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym
- istn. pion kanalizacyjny
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej
- proj. pion wody hydrantowej

HSW ZPT Sp.zo.o.	Nr arch. proj. PI–3668	Nr umowy IMP 3431/4/2010				
Skala 1:100	Nr rys. 3668.02	Stanow.	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
RZUT PARTERU INSTALACJA WOD–KAN		Proj.	mgr inż. M.Chołody	PDK/0010/ P005/07		08.2010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – – instalacja wod–kan		Spr.	mgr inż. A.Niedbała	136/Tbg/98		