



- Między zestawem wodomierzowym a włączeniem rurociągu wody hydrantowej instalacja nie może być wykonana z rur tworzywowych.

M	mieszacz c.w.u. typ PREMIX 55 Confort
M1	mieszacz c.w.u. typ PREMIX 90 Confort
Bu	bateria umywalkowa
Bn	bateria natryskowa
D	zawór do dolnoopłuku
Bw	bateria wannowo-umywalkowa
W	istn. zestaw wodomierzowy
<b>H</b>	proj. hydrant wewn. Ø25 z węzłem póższytnym
<b>1</b>	proj. pion wody hydrantowej
P	urządzenie do podwyższania ciśnienia Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVE 403/VR-P
ZA	zawór antyskażeniowy EA 251 1 1/2" prod. Danfoss

08.2010