

**WSZYSCY OFERENCI**

**WYJAŚNIENIE NR 1 do SIWZ**

dotyczy : Przetargu nieograniczonego na zadanie „ **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15** ”- ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 336584-2012 z dnia 07.09.2012r. - znak sprawy IMP.272.IX.2012

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak IMP.272.IX.2012 pn. „ **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15** ” wpłynęło zapytanie, którego treść brzmi jak poniżej :

Zapytanie Wykonawcy :

1. Instalacje sanitarne wentylacja : W przekazanym przedmiarze brak jest nawietrzników. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić oraz o podanie ilości.
2. Instalacja c.o. : W przedmiarze podane są grzejniki dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i długości do 1600 mm – 2 szt. Proszę o podanie w którym miejscu ma być zamontowany drugi grzejnik.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

ad.1. Nawietrzniki ujęte są w przedmiarze robót budowlanych, w n/w pozycjach :

- poz. 28 ( pracownia kelnerska ) szt. 5
- poz. 87 ( pracownia gastronomiczna ) szt. 5
- poz. 124 ( pracownia architektury krajobrazu ) szt. 4
- poz. 170 ( pracownia hotelarska ) szt. 7

Nawietrzaki należy policzyć.

ad.2. W pracowni krajobrazu należy zamontować grzejniki :

- grzejnik stalowy dwupłytkowy o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm – szt. 1 w zapleczu klasy ( poz. 93 kosztorysu )
- grzejnik stalowy dwupłytkowy o wys. 300-500 mm i dł. do 1600 mm – szt. 1 w sali lekcyjnej ( poz. 92 kosztorysu )

W przedmiarze na instalacje wod-kan i c.o. w **poz. 93** jest :

- grzejnik stalowy dwupłytkowy o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm - szt. 2

**powinno być :**

- grzejnik stalowy dwupłytkowy o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm - szt. 1

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne na zadania „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15** ”

**STAROSTA**

*Robert Fika*