

Uchwała Nr 158/889/2017
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 13 lipca 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki nr 2280/10 obręb 3 –
Centrum Stalowa Wola w celu wykonania przyłącza ciepłowniczego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Stalowej Woli na wejście w teren działki nr 2280/10, obręb 3 w celu wykonania przyłącza ciepłowniczego (zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały), w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego dla budynku Prosektorium na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Staszica 4 w Stalowej Woli”.
2. Szczegółowe warunki wejścia w teren działki zostaną określone w zawartej umowie pomiędzy Powiatem Stalowowolskim i Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Stalowej Woli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500



LEGENDA:

Uzbrojenie projektowane:

dn50/200 Projektowane przyłącze ciepłownicze dn 50/200 z rur preizolowanych podwójnych

Rura ochronna AROT

Uzbrojenie istniejące:

w Istniejące sieci i przyłącza wodociągowe

g Istniejące sieci i przyłącza gazowe

eWM Istniejące kable średniego napięcia

tm Istniejące kable telekomunikacyjne

eN Istniejące kable niskiego napięcia

ks Istniejące sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

kd Istniejące sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

csz Istniejące sieci i przyłącza ciepłownicze kanalowe

top Istniejące przewody telekomunikacyjne

Oznaczenia literowe i liczbowe:

A - miejsce włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej
AROT 110/3,0 - rura ochronna dwudzielna AROT dn110mm L=3,0m
AROT 160/3,0 - rura ochronna dwudzielna AROT dn160mm L=3,0m

Investor:



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 37-450 STALOWA WOLA, UL. HANDLOWA 11

tel: 15 842 33 41
 15 842 02 74
 15 844 02 77
 fax: 15 842 75 01

Temat:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Prosektorium
 na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Staszica 4 w Stalowej Woli

Adres zadania:

Działka o numerze ewidencyjnym: 2280/10 ; 2294/6;
 obręb ew. nr 0003 Centrum;
 jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Zespół projektowy

Data

Podpis

Asystent projektanta:
 inż. Marcin KUBIŚ

05.2017

1

Projektant:
 mgr inż. Jacek SURDYKA upr. budowlane nr PDK/0156/POOS/16
 specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych

05.2017

nr rysunku
P. B.
 stadium

Sprowadzający:

mgr inż. Robert GAZDA upr. budowlane nr PDK/0232/POOS/12
 specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych

05.2017

1:500
 skala

