

IMP.272.1.36.2016

Stalowa Wola 28.09.2016 r.

TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE

dotyczy: zapytania ofertowego : „Dostawa klimatyzatora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli ”.

Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści zapytania ofertowego znak IMP.272.1.36.2016, pn. „Dostawa klimatyzatora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli ” wpłynęły następujące pytania.

PYTANIE NR 1:

Czy oferta ma uwzględniać cenę montażu i uruchomienia urządzenia?

PYTANIE NR 2:

Czy przy samym dostarczeniu urządzenia dostawa ma uwzględniać elementy montażowe tj. np. uchwyt ścienny agregatu zewnętrznego, koryta instalacyjne lub elementy instalacji takie jak: rury miedziane w instalacji , rury do odprowadzania kondensatu, pompka skroplin (jeżeli jest potrzebna)? Jeżeli tak to jakie ilości?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE NR 1

Oferta obejmuje wyłącznie dostarczenie urządzeń bez montażu i uruchomienia urządzenia.

PYTANIE NR 2:

Oferta nie uwzględnia elementów montażowych.

Alicja Mach

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)