

UWAGI:

1. Istn. uziom i przewody odprowadzające instalacji odgromowej kolidujące z proj. budynkiem należy zdemonmtować.

2. Zwody poziome wykonać z drutu ocynkowanego ø8mm i połączyć z istn. instalacją instalację wykonać z wykorzystaniem typowych uchwytów nitowanych

2. Jako złącze kontrolne wykorzystać typowe złącze ze śrubami 4xM8x16

3. Wykonac uziom otokowy bednarką FeZn25x4mm, ułożoną w odległości 1m od budynku na głębokości 0,8m. Uziom połączyć z istn. po przez spawanie.

4. Połączenia spawane zabezpieczyć farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym;

5. Wyprowadzone na zewnątrz dachu metalowe elementy typu wentylatory, kominy, anteny chronić iglicami;

6. Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach, typu: drabiny, wywietrzaki konstrukcja attyki, obróbki blacharskie, rynny połączyć z instalacją odgromową

OZNACZENIA

ZK **- złącze kontrolne**

- iglica fi 16

- projektowana instalacja odgromowa drutem FeZn ø8

- proj. uziom otokowy bednarką FeZn25x4mm

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa i adres obiektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. STALOWA WOLA, ul. Polna 15, nr ewid. dz. 13/8		**Branża:** Elektryczna		**Skala:** 1:100
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli . ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola		**Nazwa rysunku:** *PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ*		
Funkcja:	**Imię i nazwisko:**	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	**Nr rys.:** 3
Projektant w specjalności elektrycznej	mgr inż. Andrzej Latawiec	PDK0076/ POOE/05		
Sprawdził w specjalności elektrycznej	mgr inż. Mariusz Rolek	PDK0074/ POOE/05		**Data:** *lipiec 2015*