

TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE
MODYFIKACJA ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMOWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli” znak IMP.272.2.1.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak IMP.272.2.1.2016 pn. „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli” wpłynęło następujące zapytanie.

PYTANIE NR 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nawierzchni, która posiada następujące parametry:

Wytrzymałość na rozrywanie $\geq 1,0$ MPa
Wydłużenie przy zerwaniu $\geq 40\%$

Odporność na ścieranie ≤ 3 g

Współczynnik tarcia kinetycznego
podłoże suche $\geq 0,60$
podłoże mokre $\geq 0,20$

tarcie:

nawierzchnia sucha 89

nawierzchnia mokra 78

Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 40 N
Ścieralność $\leq 0,24$ mm
Tłumienie siły 40 %
Przyczepność do podłoża:
Betonowego $\geq 0,5$ MPa
Asfaltowego $\geq 0,5$ MPa
Odporność na uderzenie – pow. Odcisku kulki ≤ 550 mm²
Mrozoodporność wyrażona zmianą masy $\leq 1\%$
Nasiąkliwość wodą $\leq 3,5$ %
Odporność na działanie cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy $\leq 2\%$
Tłumienie siły 40%
Odporność na sztuczne starzenie,
stopnie skali szarej 4
Przepuszczalność dla wody Nieprzepuszczalna
Grubość 14 mm
Twardość nawierzchni ≥ 35 Sh A

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Parametry nawierzchni wymaganej przez Zamawiającego zostały określone w Aneksie do projektu budowlanego – opis techniczny rozdz. 4. Roboty budowlane zmienione.

PYTANIE NR 2:

Proszę o anulowanie zapisu dotyczącego klasy reakcji na ogień, ponieważ parametr ten dotyczy tylko nawierzchni wewnętrznych, a nie układanych na zewnątrz.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający informuje, że dokonuje korekty w rozdziale 4. **Roboty budowlane zmienione** Projektu Budowlanego - Aneks i wykreśla z Tabeli nr 1A pkt. 6. - **Klasa reakcji na ogień.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ust.1 w związku z art. 12a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany dotyczące SIWZ:

1. Rozdział XIII pkt. 13.3. otrzymuje brzmienie:

„13.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 18.02.2016 r. o godz. 11.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.”

2. Rozdział XVI. pkt.16.1. i 16.2. otrzymują brzmienie:

16.1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – pokój 108 (sekretariat) do dnia **18.02.2016r.** r. do godz. 11⁰⁰. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

16.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśna 15 – pokój 106 (sala konferencyjna) na I piętrze budynku w dniu **18.02.2016 r.** o godz. 11¹⁵.”

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny