

TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIE

MODYFIKACJA ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli” znak IMP.272.2.1.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak IMP.272.2.1.2016 pn. „Budowa Orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli” wpłynęło następujące zapytanie.

PYTANIE NR 1:

W związku z tym, że Zamawiający wymusza na oferentach zastosowanie nawierzchni sportowej niezgodnej z obowiązującą Polską Normą PN/EN 14877-2014, jako producent komponentów do instalacji nawierzchni tego typu wnosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchnie posiadające parametry zgodne z w/wym. normą oraz:

- certyfikat IAAF produktu,
- Rekomendację ITB lub wyniki badań na zgodność produktu z Polską Normą PN/EN 14877-2014-02
- atest PZH,
- kartę techniczną systemu

Niezgodności, o których wspomniałem powyżej, to m.in.:

- tarcie wymagane 60 – 65, norma określa 80 – 110,
- współczynnik tarcia kinetycznego - parametr nie ujęty w w/wym. Polskiej Normie

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w rozdziale 4. **Roboty budowlane zmienione** Projektu Budowlanego – Aneks w zakresie tabeli nr 1A, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1A - zmiany

Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli poniżej:

Poz.	Określenie parametru, jednostka	Wartość wymagana
1.	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	$\geq 0,65$
2.	Wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej (%)	≥ 68
3.	Odporność na ścieranie w aparacie Tabera (g)	$< 4,0$
4.	Tarcie: - nawierzchnia sucha (min – max) - nawierzchnia mokra (min – max)	80 – 110 55 - 110

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ust.1 w związku z art. 12a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany dotyczące SIWZ:

1. Rozdział XIII pkt. 13.3. otrzymuje brzmienie:

„13.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 22.02.2016 r. o godz. 11.00 . Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.”

2. Rozdział XVI. pkt.16.1. i 16.2. otrzymują brzmienie:

16.1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – pokój 108 (sekretariat) do dnia **22.02.2016r.** do godz. 11⁰⁰. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

16.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśna 15 – pokój 106 (sala konferencyjna) na I piętrze budynku w dniu **22.02.2016 r.** o godz. 11¹⁵.”

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny