

Stalowa Wola 21.06.2018

WSZYSCY OFERNCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R
Kotowa Wola- Kępie Zaleszańskie w m. Kępie Zaleszańskie”.

Zamawiający – Powiat Stalowowolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) informuje, że do w/w postępowania wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Jakiej wysokości jest ława betonowa pod ściek z prefabrykowanych elementów betonowych i pod ściek przychodnikowy z betonowej kostki brukowej?

Pytanie 2.

Jakiej grubości jest podbudowa ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej?

Odpowiedzi:

1. Ława betonowa grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm.
2. Ława betonowa grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm.

STAROSTA

Janusz Zarzeczny