

WSZYSCY OFERNICI

Dotyczy postępowania przetargowego znak: IMP.272.2.9.2018 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R w m. Pysznica”

Zamawiający – Powiat Stalowowolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) informuje, że do w/w postępowania wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. W dostępnej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej i SST brak jest informacji na temat typu kostek brukowych. Prosimy o konkretne ich wskazanie lub informację, że wystarczające będzie spełnienie wymagań zawartych w SST co do typu.
2. W kanalizacji deszczowej przedmiar wskazuje na średnicę rur PP 250 – na rynku brak producenta który produkuje takie średnice czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych średnic rur np fi 200 lub 300?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Do wyceny należy przyjąć:

1. poz. 2,12, 4.7,4.8 przedmiaru robót – kostka brukowa betonowa bezfazowa ser. 14 cm, poz. 3.4 przedmiaru: kostka brukowa betonowa fazowana typ „behaton”
poz.5.5. kostka brukowa betonowa fazowana szer. 10 cm
2. Zamawiający nie dopuszcza innych średnic rur niż przewidziane w projekcie . Rury o średnicy 250 mm występują w ofertach handlowych firm oferujących sprzedaż rur kanalizacji deszczowej.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a i 11 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany w SIWZ:

- zmiany w przedmiarze robót (opis) - w poz. 2.12, 4.7, 4.8, 3.4,5.5, i od poz. 7.1 do poz.7.5.
- zmiany w SIWZ Rozdz: XV Wymagania dotyczące wadium- pkt.15.3 otrzymuje brzmienie: „**Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14.01.2019 r. o godz.11.00. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.7 b ustawy Pzp**”.
- zmiany w SIWZ Rozdz: XVIII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt. 18.1 i pkt. 18.2 otrzymują brzmienie”
„18.1.Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – pokój 108 (sekretariat) do dnia 14.01.2019 r. do godz. 11⁰⁰. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
18.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśna 15 – pokój 106 (sala konferencyjna) na I piętrze budynku w dniu 14.01.2019 r. o godz. 11:15”

Zamawiający zamieszcza :

- 1) Zamienny przedmiar robót
- 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym

STAROSTA
[Podpis]
Janusz Zarębski