

UWAGI:

Możliwość prowadzenia tras rurociągów należy sprawdzić przed montażem.

– przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

– przewody zasilające instalacji centralnego ogrzewania

G-22-60 1,0m – *grzejnik ze stalowych płyt profilowanych, wyposażony w 2 elementy konwekcyjne, cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½. Grzejniki są zagruntowane oraz lakierowane proszkowo przez wypalanie w kolorze białym. Ciśnienie robocze maks. 10 bar. OBJASNIENIE: G–22–60–1,0m G – grzejnik profilowany, 22 – dwupłytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi, 60 – wysokość 60 cm, 1.4 m – długość 1,4m*

(19) – *numer pionu*

GL-75 0,49m – *kompaktowy grzejnik wodny, łazienkowy, rurowy, ciśnienie robocze maks. 10 bar, przyłącz 2xGW ½", odpowietrzenie gwint G⅜", skierowany do góry, garaca woda do 110 °C OBJASNIENIE: GL–151–0,39m, GL – grzejnik łazienkowy, 151 – wysokosc 1511 mm, 0,39m – szerokosc 0,39m*

SOLARPOL
Polskie Centrum Energii Odnawialnej
ul. 1-go Maja 138, 32-440 Sułkowice

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Krzysztof Wojas	MAP/0517/PWOS/14		02.2016
Sprawdził	mgr inż. Wanda Piekarczyk	321/78		02.2016
Format A3+	Obiekt: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola			Faza PB
Skala 1:100	Temat: Instalacja centralnego ogrzewania – rzut parteru			Nr rys. A02

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)