


**OZNACZENIA:**

- *Latarnie oświetlenia ulicznego przestawiane z terenu kolizji;*
- *Latarnie oświetlenia ulicznego do przestawienia;*
- *Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego bez zmian;*
- *Przekładane i projektowane linie kablowe SN;*
- *Przekładane i projektowane linie kablowe NN;*
- *Ist. linie kablowe SN i NN do przełożenia poza teren kolizji;*

**UWAGA:**

1. *Przebudowę linii kablowych SN i NN wykonać zgodnie z t.w.p. znak. RE5/ZP/74385/15/2012.*
2. *Istniejące kable energetyczne SN kolidujące z przebudową drogi przełożyć poza teren kolizij. Brakujące odcinki kabli uzupełnić kablami tego samego typu. Łączenie kabli wykonać w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.*
3. *Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymienić na nowe stosując rury dwudzielne prod. Arota.*
4. *Przy mufach kablowych SN i NN zostawić zapasy kabla ok 1m z każdej strony.*
5. *Kable elektroenergetyczne SN uktadać w ziemi na głębokości 0,8m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
6. *Kable elektroenergetyczne NN uktadać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
7. *Kable dla uniknięcia naprężeń powinny być utożone linią falistą z zapasemok. 3% długości wykopu.*
8. *Linie kablowe SN znakować taśmą ostrzegawczą czerwoną uktadaną w odllegtości ok 0,4m nad kablem.*
9. *Linie kablowe NN znakować taśmą ostrzegawczą niebieską uktadaną w odllegtości ok 0,4m nad kablem.*
10. *Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego kolidujące z przebudową drogi przełożyć poza teren kolizij.*
11. *Projektowane latarnie oświetlenia ulicznego wykonać stosując stupy typu S-100 prod. Elektromontaż Rzeszów.*
12. *Linie kablowe oświetlenia ulicznego wykonać kablami typu YAKY 4x35mm².*

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

| | |
|---|---|
| Inwestor: **STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI** UL. PODLEŚNA 15 37-450 STALOWA WOLA | Obiekt: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R - UL. PONIATOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OŚW. ULICZNEGO |
| | Adres: STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIWGO DROGA POWIATOWA NR 1025R; |

Nazwa rysunku: **SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEBUDOWY SIECI I URZĄDZŃ ENERGETYCZNYCH**

| PROJEKTANCI | NR UPRAWN. | PODPIS | DATA | Nr rys.: |
|---|---|---|---|---|
| Projektował: inż. Adam HARA | 230/TBG/94 | | 10/2012 | 2/4 |
| Rysował: mgr inż. Marek Watras | | | 10/2012 | Skala: 1:500 |
| Sprawdził: mgr inż. Mariusz Rolek | PDK/0074/POOE/05 | | 10/2012 | |