

OZNACZENIA:

- *– Latarnie oświetlenia ulicznego przestawiane z terenu kolizji;*
- *– Latarnie oświetlenia ulicznego do przestawienia;*
- *– Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego bez zmian;*
- *– Przekładane i projektowane linie kablowe SN;*
- *– Przekładane i projektowane linie kablowe NN;*
- *– Ist. linie kablowe SN i NN do przełożenia poza teren kolizji;*

UWAGA:

1. *Przebudowę linii kablowych SN i NN wykonać zgodnie z t.w.p. znak. RE5/ZP/74385/15/2012.*
2. *Istniejące kable energetyczne SN kolidujące z przebudową drogi przełożyć poza teren kolizji. Brakujące odcinki kabli uzupełnić kablami tego samego typu. Łączenie kabli wykonać w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.*
3. *Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymienić na nowe stosując rury dwudzielne prod. Arota.*
4. *Przy mufach kablowych SN i NN zostawić zapasy kabla ok 1m z każdej strony.*
5. *Kable elektroenergetyczne SN układać w ziemi na głębokości 0,8m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
6. *Kable elektroenergetyczne NN układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
7. *Kable dla uniknięcia naprężeń powinny być ułożone linią falistą z zapasem ok. 3% długości wykopu.*
8. *Linie kablowe SN znakować taśmą ostrzegawczą czerwoną układaną w odległości ok 0,4m nad kablem.*
9. *Linie kablowe NN znakować taśmą ostrzegawczą niebieską układaną w odległości ok 0,4m nad kablem.*
10. *Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego kolidujące z przebudową drogi przełożyć poza teren kolizji.*
11. *Projektowane latarnie oświetlenia ulicznego wykonać stosując słupy typu S-100 prod. Elektromontaż Rzeszów.*
12. *Linie kablowe oświetlenia ulicznego wykonać kablami typu YAKY 4x35mm².*

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI UL. PODLEŚNA 15 37-450 STALOWA WOLA	Obiekt: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R - UL. PONIATOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OŚW. ULICZNEGO
	Adres: STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIWGO DROGA POWIATOWA NR 1025R;

Nazwa rysunku: **SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEBUDOWY SIECI I URZĄDZŃ ENERGETYCZNYCH**

PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.:
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94		10/2012	2/5
Rysował: mgr inż. Marek Watras			10/2012	Skala: 1:500
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/0074/POOE/05		10/2012	