

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie  
Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu  
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz  
tel. 015 833 61 00, faks 015 832 34 88

**Dział Eksploatacji**

tel. 015 833 61 20

faks 015 832 34 88

andrzej.kalczewski@sandomierz.ksg.pl

**Euro-Allians**

**Pracownia projektowa Sp. z o.o.**

ul. Marusarzówny 2, pawilon 22

80-288 Gdańska

Wasz znak:

Sandomierz, 20.09.2012

Nasz znak: KSGVIII/OTE/68m/413/01/12

Dot.: uzgodnienia Projektu Budowlanego przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej w związku z zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”.

Szanowni Państwo,

Uzgodnienie w zakresie:

- lokalizacji sieci gazowej.

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Zakład Gazowniczy w Sandomierzu uzgadnia zgodnie z warunkami znak: KSGVIII/OTE/68n/44/12 z dnia 09.05.2012 r na warunkach:

1. Usytuowanie Przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu wino odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z Rozp. Min. Gosp. nr 1055 z dnia 30.08.2001r. / Dz. U. nr 97, z dnia 11.08.2001r.
2. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi:
  - Warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu – III edycja wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 7/2010 Prezesa KSG Sp. z o. o. w Tarnowie z dnia 03.02.2010.
  - Warunkami technicznymi wykonania gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP ≤ 0,5MPa – prace spawalnicze. Prace spawalnicze /WTWiO/ – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Prezesa Spółki nr 32/2007 r z dnia 20.12.2007
3. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie Gazowniczym w Sandomierzu:
  - technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/
  - technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/
  - technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych
4. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
5. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
6. Przebudowane gazociągi należy poddać pneumatycznej próbie wytrzymałości i szczelności na ciśnienie 0,4 MPa – dla gazociągów niskiego ciśnienia oraz 0,75 – dla gazociągów średniego ciśnienia.

7. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączeń i przyłączy należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101:2011.
8. Włączenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinków, ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Zakład Gazowniczy w Sandomierzu na zlecenie i koszt Inwestora.
9. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci gazowej w całości ponosi Inwestor.
10. Wykonawca przebudowy sieci gazowej winien spełniać wymagania Rozporządzenia przywołanego w pkt. 1, stąd też przed przystąpieniem do przebudowy powinien uzyskać akceptację przez Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.

**Przebudowa sieci gazowej może zostać zrealizowana po zawarciu umowy/porozumienia pomiędzy inwestorem a Zakładem Gazowniczym w Sandomierzu, która regulować będzie obowiązki stron.**

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x OTE



Z poważaniem

**DYREKTOR**

Zbigniew Róg