


NP ~~2637~~/2012

Stalowa Wola 14.05.2012

**EURO- ALIANS**

Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

80-288 Gdańsk

ul. Marusarzówny 2, pawilon 22

dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w St. Woli.

W nawiązaniu do Waszego pisma, niniejszym podajemy warunki techniczne na przebudowę sieci ciepłowniczych znajdujących się w pasie drogowym przebudowywanej ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli i tak:

- w km: 1+212, 2+021, 2+510 zjazd (KEN), 2+654, sieć pozostaje bez zmian.

Roboty ziemne w obrębie sieci prowadzić pod naszym nadzorem.

- w km 2+ 221, projektowany zjazd z ulicy przesunąć poza obrys komory ciepłowniczej.

- w km 1+606, przebudować sieć kanałową 2x200 mm na odcinku od komory Z3 do punktu 1 (rysunek 3 ark 2/4), łącznie z kolanami, na sieć w systemie rur preizolowanych, Sieć preizolowana składająca się z rury przewodowej stalowej bez szwu ze stali gat. P 235G TC-1 wg PN-EN 10216-2 + A2:2004, d= 273,0/7.1mm, rura osłonowa PE DN 400mm.

Po uwzględnieniu naszych warunków projekt budowany rozbudowy drogi uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem.

Otrzymuje:

1. adresat

2. a/a

PREZES Z-CA PREZESA
d/s Technicznych
mgr Inż. Andrzej Szymonik mgr Inż. Jan Dziadosz

