




# MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

## 37 - 450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Nr konta: 71 9430 0006 0021 8939 2000 0001 Bank Spółdzielczy Stalowa Wola  
NIP: 865-000-30-71 REGON: 830036219 Nr KRS: 0000085943  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 53 252 500,00 PLN w całości wniesiony

WiK / 101 / 05/12/MZK

Stalowa Wola 2012-05-21



EURO – ALIANS

PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.

UL. MARUSARZÓWNY 2 pawilon 22

80-288 GDAŃSK

Dot: Pismo Wasz znak- 216/SW/AL./12

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli niniejszym pismem wydaje warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłączy wody dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”.

### SIEĆ WODOCIĄGOWA

Stan aktualny – W zakresie przedmiotowego opracowania istnieje magistrala wodociągowa DN-250 wykonana z rur PVC na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do zasady sekcijnej zlokalizowanej na wysokości bud. Poniatowskiego 15 przed kanałem ciepłowniczym, oznaczonym „B” na podkładzie.

Odcinek magistrali oznaczony literami „B” - „C” wykonany jest z rur stalowych czarnych w izolacji.

Pozostałe odcinki wodociągu wykonane są z PVC i PE.

Warunki do projektowania – W miejscu zaprojektowanego ruchu okrężnego w pobliżu punktu „B” występuje kolizja naszych rurociągów i zasuw znajdujących się w komorach z projektowaną drogą. Wobec powyższego należy zaprojektować wymianę odcinka magistrali od punktu „B” i sieci rozgałęznej oznaczonej „10” i „1” wykonanych z rur stalowych i PVC na rury z żeliwa sferoidalnego o przekrojach równoważnych jak istniejące.

Na przyłączach wodociągowych oznaczonych cyframi „1”, „2” itd. ... należy wymienić zasuwę odcinającą.

Przyłącza wody oznaczone „16” i „18” , wymienić na odcinku w zakresie opracowania na nowe z żeliwa sferoidalnego.

Wszystkie przejścia pod drogami należy zaprojektować w rurach ochronnych.

Centrala: +48 (15) 842 34 11, 842 16 91, 844 26 99, 842 04 63, 842 34 12

Sekretariat: fax +48 (15) 842 19 50, e-mail: mzk@um.stalowa-wola.pl, bkoszyczka@umzk.stalowa-wola.pl

Jednostka Realizująca Projekt (JRP): tel/fax +48 (15) 843 81 87, Zaopatrzenie: +48 (5) 842 16 92

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: +48 (15) 842 22 37, e-mail: zwik.stw@pro.onet.pl, Biuro Obsługi Klienta: +48 (15) 844 39 78  
Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta: +48 (15) 842 70 86, 842 09 58, Wyspiisko Odpadów Komunalnych: +48 (15) 642 65 05,  
Miejska Oczyszczalnia Ścieków: +48 (15) 842 28 93, 642 61 91

### KANALIZACJA SANITARNA

Na studiach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej występujących w zakresie opracowania przedmiotowego projektu zaprojektować pierścienie odcinające i dopasować do niwelety nawierzchni.

Opracowany projekt należy uzgodnić w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Stalowej Woli. Warunki ważne są dwa lata od wydania.

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik  
1 x a/a + załącznik

Z-ca PRZEDSIĘDZĄCEGO

mgr inż. Robert Chciuk

