

OZNACZENIA:

- ***– Latarnie oświetlenia ulicznego przestawiane z terenu kolizji;***
- ***– Latarnie oświetlenia ulicznego do przestawienia;***
- ***– Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego bez zmian;***
- ***– Przekładane i projektowane linie kablowe SN;***
- ***– Przekładane i projektowane linie kablowe NN;***
- ***– Ist. linie kablowe SN i NN do przetożenia poza teren kolizji;***

UWAGA:

1. *Przebudowę linii kablowych SN i NN wykonać zgodnie z t.w.p. znak. RES/ZP/74385/15/2012.*
2. *Istniejące kable energetyczne SN kolidujące z przebudową drogi przetożyć poza teren kolizij. Brakujące odcinki kabli uzupetnić kablami tego samego typu. Łączenie kabli wykonać w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.*
3. *Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymienić na nowe stosując rury dwudzielne prod. Arota.*
4. *Przy mufach kablowych SN i NN zostawić zapasy kabla ok 1m z każdej strony.*
5. *Kable elektroenergetyczne SN układać w ziemi na głębokości 0,8m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
6. *Kable elektroenergetyczne NN układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
7. *Kable dla uniknięcia naprężeń powinny być ułożone linią falistą z zapasem ok. 3% dtugości wykopu.*
8. *Linie kablowe SN znakować taśmą ostrzegawczą czerwoną układaną w odllegtości ok 0,4m nad kablem.*
9. *Linie kablowe NN znakować taśmą ostrzegawczą niebieską układaną w odllegtości ok 0,4m nad kablem.*
10. *Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego kolidujące z przebudową drogi przetożyć poza teren kolizij.*
11. *Projektowane latarnie oświetlenia ulicznego wykonać stosując stupy typu S-100 prod. Elektromontaż Rzeszów.*
12. *Linie kablowe oświetlenia ulicznego wykonać kablami typu YAKY 4x35mm².*

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: **STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI** UL. PODLEŚNA 15 37-450 STALOWA WOLA	Obiekt: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R - UL. PONIATOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OŚW. ULICZNEGO
	Adres: STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIWGO DROGA POWIATOWA NR 1025R;

Nazwa rysunku: **SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEBUDOWY SIECI I URZĄDZŃ ENERGETYCZNYCH**

PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.:
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94		10/2012	2/3
Rysował: mgr inż. Marek Watras			10/2012	Skala: 1:500
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/0074/POOE/05		10/2012	