

TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli” znak postępowania IMP.272.2.11.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak IMP.272.2.11.2016 wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach

Pytanie 4.

W opisie „budowlanka – opis arch-konstr. W punkcie odnoszącym się do stolarki napisano „Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z inwestorem”. Proszę o podanie koloru stolarki drzwiowej.

Pytanie 5.

W opisie „budowlanka – opis arch-konstr. W punkcie odnoszącym się do wyposażenia w urządzenia sportowe nie określono wymiarów tablic do koszykówki. Proszę o podanie wymiarów tablicy.

Pytanie 6

W opisie „budowlanka – opis arch-konstr. W punkcie odnoszącym się do wyposażenia w urządzenia sportowe napisano analogicznie jak istniejąca osłona. Proszę o podanie wymiarów osłony.

Pytanie 7

Dotyczy: Projekt budowlany branża sanitarna – w opisie instalacji sanitarnych występuje naczynie przeponowe typ Reflex typ D 20 l, a w przedmiarze instalacji sanitarnych Reflex D 25 – proszę o podanie właściwej nazwy urządzenia.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź 1.

System podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Odpowiedź 2.

Zgodnie z dokumentacją projektową:

„Na sali gimnastycznej na istniejących legarach wykonać ślepa podłogę z desek gr. 3,2 cm, ułożyć papę, wykonać parkiet z klepki o gr. 2,2 cm, dębowy, szlifowany, pokryty 3 warstwami lakieru antypoślizgowego o współczynniku tarcia zgodnym z normą DIN 18032:2 dla podłóg sportowych. Na parkiecie namalować linie wyznaczające poszczególne boiska wg rysunków 14A÷18A.”

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących legarów.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S.
Zgodnie z dokumentacją projektową:

„Na sali gimnastycznej na istniejących legarach wykonać ślepa podłogę z desek gr. 3,2 cm, ułożyć papę, wykonać parkiet z klepki o gr. 2,2 cm, dębowy, szlifowany, pokryty 3 warstwami lakieru antypoślizgowego o współczynniku tarcia zgodnym z normą DIN 18032:2 dla podłóg sportowych. Na parkiecie namalować linie wyznaczające poszczególne boiska wg rysunków 14A÷18A.”

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących legarów.

Odpowiedź 4.

Drzwi aluminiowe w kolorze brązowym

Drzwi drewniane w kolorze białym

Odpowiedź 5.


Nowa tablica do koszykówki 180 x 105 cm, zgodna z normą FIBA, wraz z nową konstrukcją wsporczą (rysunek nr 4 Przekrój A-A)

Odpowiedź 6.

Wymiary istniejącej osłony 95 cm x 175 cm

Odpowiedź 7.

Naczynie przeponowe do ciepłej wody użytkowej REFLEX o pojemności 25 l


Starosta
Janusz Zarzeczny